

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ПРИМАЛКИНСКОГО»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361016, Кабардино – Балкарская Республика
Прохладненский район, с.Прималкинское
ул.Кныш 150
тел. 6-24-36
primalka150@yandex.ru

ОГРН 1020701192830
ИНН 0716001125

От « 26 » марта 2024 г.

Исх. № 524

Прокурору
Прохладненского района
старшему советнику юстиции
А.Ю.Хачемизову
директора МКОУ «СОШ
с.Прималкинское»
Шкуратовой И.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №16-40/Прдп 388-24 от 01.03.2024г.

Уважаемый Аслан Юрьевич!

Администрация МКОУ «СОШ с.Прималкинское» Прохладненского муниципального района доводит до Вашего сведения, что Представление Прокуратуры Прохладненского района №16-40/Прдп 388-24 от 01.03.2024 г. «Об устранении нарушений закона» рассмотрено на оперативном совещании при директоре с участием представителя прокуратуры Прохладненского района, в ходе которого были приняты следующие меры:

1. Устранены выявленные нарушения противопожарного и антитеррористического законодательства, а именно:

- исправлена автоматическая пожарная сигнализация;

- огнетушитель №61 оборудован гибким резиновым шлангом для управления сформированной струей огнетушащего вещества в соответствии с п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

2. Объявлено замечание инженеру по ОТ и ТБ Романчук О.Н. за допущенные нарушения законодательства, формальное отношение к должностным обязанностям, слабый контроль содержания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации (Копия приказа прилагается).

Приложения: копия приказа – 1 л.

копия счет фактуры №14/03 – 1 л.

Директор МКОУ «СОШ с.Прималкинское»

