



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПРОХЛАДНЭ
КУЕЙМ И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Ленина, 70/4. г. Прохладный, КБР, 361040

16.05.2022 № 16-84/Прдл 436-22



Директору МКОУ «СОШ
с.Прималкинского» Прохладненского
района

Щкуратовой И.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 06.03.2006
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности МКОУ «СОШ с.Прималкинского» Прохладненского муниципального района, КБР.

Согласно ст. ст. 24 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии п.6 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,

ПР № 014868 *

Прокуратура Прохладненского района (КБР)
№ 16-84/Прдл436-22-20220005

административной, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно положений ст.41 Закона охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В нарушение перечисленных требований законодательства, проведенной проверкой в МКОУ «СОШ с.Прималкинское» Прохладненского муниципального района установлено, что:

- Не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны, ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфов №2 и № 12, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, п.6.18* СНиП 21.01.97*; п. 4.2.24. СП 1.13130.2020;
- Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложениям №№ 6,7 п. 410 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Также, в структурном подразделении дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п. Прималкинское», Прохладненского района, с.п. Прималкинское:

- Не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений

пожарной охраны, ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- В здании и помещениях не обеспечивается исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей с пожаром, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Ковры и ковровые дорожки полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно не прикреплены к полу, п. 31 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Допускается эксплуатация распределительной коробки без защитной крышки, п. 35 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Знаки пожарной безопасности обозначающие эвакуационные выходы находятся в неисправном состоянии, п. 36 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 5.17 СП 484.1311500.2020;

- Двери запасных эвакуационных выходов в ясельном блоке не оборудованы легко открываемыми запорами с внутренней стороны обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 36 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Вышеизложенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами МКОУ «СОШ с.Прималкинское» Прохладненского района своих служебных обязанностей, а также об отсутствии должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нарушают права обучающихся и работников образовательного учреждения на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. По выявленным фактам нарушения закона рассмотреть вопрос привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

3. Обеспечить безусловное выполнение работниками учреждения требований федерального законодательства.

О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее одного месяца со дня вынесения представления, с приложением копии приказа о дисциплинарном взыскании.

Прокурор района
советник юстиции



А.Ю. Хачемизов